



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ, УЖИЦЕ
СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Одељење републичке грађевинске инспекције
Број: 363-354-00289/2016-07
Датум: 19.10.2017 . год.

ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

Републичка грађевинска инспекција је извршила редован, теренски инспекцијски надзор над надзираним субјектом „Mini Hydro Investments“ d.o.o. Београд, ул. Милутина Миланковића бр.96, ПИБ 106894623, МБ 20701722.

Инспекцијски надзор је извршен од стране инспектора Милијане Мољевић, дипл.инж.грађ., број службене легитимације 18-020.

Предмет инспекцијског надзора је контрола извођења радова на изградњи МХЕ „Рековићи“ са акумулацијом на реци Лим, инсталисане снаге 7.92 MW, на кат. парцелама бр. 2219,2213,604,605,608,610,616,617, 619, 620, 713 и 714 свеу КО Добриловићи, и кат парцелама број 5931/1, 5963, 3599 и 3831 у КО Бања и кат парцелама број 1172 КО Калафати, на територији општине Прибој.

Код надзираног субјекта је пре инспекцијског надзора процењен низак ризик.
Надзор започет на терену дана 19.10.2017. године у 11,00 часова.

У В О Д

Инспекцијски надзор је извршен на основу права и дужности које произилазе из одредаба Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/09,81/09-исправка, 64/10-одлука УС,24/11,121/12,42/13-одлука УС,50/13,98/13-одлука УС,132/14 и 145/14) у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15), Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) и Законом о државној управи („Службени гласник РС”, број 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14).

Инспекцијски надзор је покренут по службеној дужности, по плану инспекцијског надзора, на основу налога број: 351-03-2876/4/2017-18, од 16.10.2017. године, за контролу извођења радова на изградњи МХЕ „Рековићи“ са акумулацијом на реци Лим, инсталисане снаге 7.92 MW, на територији општине Прибој, издатог од стране начелника Одељења републичке грађевинске инспекције, Весне Руменић.

Надзирани субјекат је обавештен о предстојећем инспекцијском надзору 3 (три) радна дана пре почетка надзора достављањем Обавештења број: 363-354-00289/2017-07, од 16.10.2017. године, са подацима о интернет страници на којој је доступна контролна листа за овај надзор.

Инспекцијски надзор је извршен у присуству:

- Ненад Михајловић, одговорно лице,
- Славиша Млађеновић, дипл. инж. грађ,
- Аднан Теминовић, координатор РЗНР.

НАЛАЗ СТАЊА

Предмет вршења редовног, теренског инспекцијског надзора је контрола извођења радова на изградњи МХЕ „Рековићи“ са акумулацијом на реци Лим, инсталисане снаге 7.92 MW, на кат. парцелама бр. 2219,2213,604,605,608,610,616,617, 619, 620, 713 и 714 свеу КО Добриловићи, и кат парцелама број 5931/1, 5963, 3599 и 3831 у КО Бања и кат парцелама број 1172 КО Калафати, на територији општине Прибој.

На основу увида у достављену документацију и увидом на лицу места, утврђено је следеће:

Инвеститор:

„Mini Hydro Investments“ d.o.o. Београд, ул. Милутина Миланковића бр.96.

Извођач радова:

Конзорцијум.

HIDRO-TAN DOO BEOGRAD, Нови Београд, ул. Милутина Миленковића бр. 96 и HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA A.D. ул. Ускочка бр. 8, Београд, која за извођење ове врсте радова поседује лиценцу бр. 351-02-01014/2011-07 од 15.08.2017. године издату од стране министарства надлежног за послове грађевинарства.

Уговор о извођењу радова закључен између:

Инвеститора „Mini Hydro Investments“ d.o.o. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 96, заведен под бројем: 18/1 од 15.07.2017. године и извођача радова конзорцијума HIDRO-TAN DOO BEOGRAD, Нови Београд, ул. Милутина Миленковића 96, заведен под бројем 395 од 15.07.2017.године и HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA A.D. ул. Ускочка бр. 8, Београд, заведен под бројем 1963 од 02.08.2017. године.

Инвеститор поседује :

РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ за изградњу МХЕ „Рековићи“ са акумулацијом на реци Лим, општина Прибој, заведено под бр.: 351-02-00083/2017-07, ROP-MSGI-16098-CPI-1/2017 од 09.06.2017.године и Пријаву радова надлежном Министарству грађевине, саобраћаја и инфраструктуре, ул. Немањина 22-26, Београд , бр.351-06-00082/2017-07, ROP-MSGI-23399-WA-1/2017 од 17.08.2017.године.

Оговорни извођачи радова:

Славиша Млађеновић, дипл.инж.грађ. (лиценца бр. 410 G 902 12)- одговорни извођач радова по решењу HIDRO-TAN DOO BEOGRAD, Нови Београд, број: 462 од 07.08.2017. године.

Слободан Митић, дипл.инж.грађ. (лиценца бр. 413 1663 0 и 410 H569 13)-одговорни извођач радова по решењу HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA A.D. Београд, број: 2044 од 09.08.2017.године.

Стручан надзор над изградњом објекта:

Стручни надзор поверен је Институту за водопривреду „Јарослав Черни“, АД , ул. Јарослава Черног бр. 80, Београд. Сачињен је уговор између инвеститора „Mini Hydro Investments“d.o.o. Београд, заведен под бројем 29/I од 01.09.2017. године и Института за водопривреду „Јарослав Черни“, АД, Београд, заведен под бројем: 31/122 од 01.09.2017. године.

Решењем Института за водопривреду „Јарослав Черни“, АД, број: 2205 од 04.09.2017. године, именована су лица за вршење стручног надзора током изградње:

Предраг Михаиловић, дипл.инж.грађ.- шеф надзорног органа,

Драган Даниловић, дипл.инж.грађ.

Предраг Бабић, дипл.инж. геол.

Небојша Поповић, дипл. инж. грађ.

Мирослав Николић, дипл. маш. инж.

Израда техничке документације:

Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, а.д., ул. Јарослава Черног бр. 80, Београд, које за израду техничке документације поседује лиценцу бр. 351-02-02361/2015-07 од 10.03.2016. године, издату од стране министарства надлежног за послове грађевинарства;

Главни пројектант:

Мирјана Милановић Деспотовић, дипл.инж.грађ. (лиценца број 314 L529 12).

Техничка контрола техничке документације:

„Stucky Balkans“,d.o.o. Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 115Е који поседује лиценцу за израду техничке документације издату од министарства надлежног за послове грађевинарства бр. 351-02-01193/2014-07 од 10.12.2014. године;

Одговорни вршиоци техничке контроле:

Богдан Војновић, дипл.инж.грађ. (лиценца бр. 310 8935 04) - Грађевински пројекат, Пројекат технологије и организације грађења, Пројекат техничког осматрања и Збирни предмер и предрачун,

Невена Мијушковић, дипл. инж. грађ. (лиценца бр. 315 4274 03) - Пројекат прикључка на општински пут,

Зоран Капуши, дипл. ниж.ел. (лиценца бр.350 4936 03) - Пројекат електро опреме,

Марко Гвозденовић, дипл. инж. маш. (лиценца бр. 332 F250 07) - Пројекат хидромашинске и хидромеханичке опреме,

Ђорђе Живановић, дипл. инж.шум. (375 5747 03) – Пројекат антиерозионе заштите,

Јован Кон, дипл. инж. ел. (лиценца бр. 353 G066 08) .

Стање на градилишту:

Извршено је обележавање градилишта постављањем заштитне ограде са леве стране реке Лим, постављени су контејнери за раднике и шефа градилишта, на видном месту постављена је градилишна табла.

Пројектна документација оверена и доступна на градилишту. Грађевински дневник води се по Правилнику о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге. Дневник отворен 29.08.2017. године. Оверена књига инспекције – доступна на градилишту.

За потребе извођења радова уговорена је израда пројекта за извођење по фазама грађења. Тренутно је завршен извођачки пројекат прве фазе који обухвата радове на прокопавању корита, радове на ископу левог бока и скретању реке уз леву обалу, израду загата и ископ темељне јаме за армирано-бетонске радове друге фазе (темељна јама за четири преливна поља, рибљу стазу и припадајуће слапиште).

Тренутно се изводе радови на прокопавању низводног корита и транспорт ископаног материјала на депонију. Извршено је прокопавање до седмог профила.

На левом боку извршени су додатни истражни радови и након тога започет је ископ којим се уклања лош материјал који не може да се користи за израду узводног и низводног чепа загата. У оквиру припремних радова направљени су сви приступни путеви и бетонски пропуст у кориту реке Лим за потребе формирања прелаза преко реке.

Код надзираног субјекта у току инспекцијског надзора процењен је незнатан ризик на основу бодовања кроз попуњавање Контролног листа бр. 1, који је саставни део овог записника.

КОНСТАТАЦИЈА

Инвеститор поседује потрбну техничку документацију. Нема уочених недостатака.

МЕРЕ

Нема наложених мера.

Записник је прочитан и надзирани субјекат на њега нема примедби.
Завршено дана 19.10.2017. године у 14,00 часова.

Прилози:

-контролна листа бр. 1

Надзирани субјекат / присутно лице

Ненад Михајловић, одговорно лице

Инспектор

Милијана Мољевић, дипл.инж.грађ.

