



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 350-01-01294/2015-14

Датум: 24.11.2015.

Београд, Немањина 22 – 26

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по Спасовић Слоба из Београда за издавање локацијских услова, на основу члана 6. и члана 37. став 8., 9. и 10. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“ бр. 44 /2014), члана 53а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 210. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/2010), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник“ бр. 35/15), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник РС“ бр. 22/15 и 89/15) и овлашћења садржаног у решењу министра број 031-01-00021/2015-02 од 03.08.2015. године, доноси:

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Спасовић Слоба из Београда, Ул. Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 108/4, за издавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу постојећег објекта у Ул. Душана Раденковића бр. 2 у Београду (десни део двојног објекта гледано са улице), на кп бр. 11467/2 КО Савски Венац, на територији града Београда.

Образложење

Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обратио се Спасовић Слобо из Београда, Ул. Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 108/4, са захтевом бр. 350-01-01294/2015-14 од 01.10.2015. године за издавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу постојећег објекта у Ул. Душана Раденковића бр. 2 у Београду (десни део двојног објекта гледано са улице), на кп бр. 11467/2 КО Савски Венац, на територији града Београда.

Поступајући по наведеном захтеву, а по провери испуњености формалних услова, ово министарство се обратило имаоцима јавних овлашћења са захтевом за издавање услова за потребе пројектовања и прикључења планираног објекта на електроенергетску мрежу, мрежу водовода и

канализације и услове Републичког завода за заштиту споменика културе, а у складу са чланом 54. став 1. Закона о планирању и изградњи, чланом 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре и чланом 8. Уредбе о локацијским условима.

Поступајући по захтеву овог Министарства, а у складу са чланом 30. Уредбе о локацијским условима ЕПС Дистрибуција је дописом обавестила ово Министарство да није у могућности да изда услове за пројектовање и прикључење објекта на кат. парцели бр, 11467/2 КО Савски Венац, због недостатака у садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова из следећих разлога: **ЕДБ бројеви, за бројила која се обједињавају у једно мерно место (напомињу да ће приликом издавања Одобрења за прикључење за предметно обједињавање бити потребна сагласност власника постојећих бројила која се обједињавају или да се претходно пребаци на име инвеститора планираног објекта) и тачан податак о инсталсаном и једновременом оптерећењу у киловатима (kW) и врста мерног уређаја (директно бројило, директна мерна група или полуиндиректна мерна група) која је потребна.**

Чланом 12. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре прописано је да ако ималац јавних овлашћења достави надлежном органу обавештење да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због недостатака у садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, надлежни орган без одлагања одбацује захтев за издавање локацијских услова у складу са чланом 8. став 2. овог правилника.

Чланом 30. став 1. Уредбе о локацијским условима прописано је да ако ималац јавних овлашћења не може да изда услове за пројектовање и прикључење због недостатака у садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, дужан је да о томе без одлагања обавести надлежни орган, уз свеобухватно образложење на који начин треба допунити идејно решење, а ставом 2. да одмах по пријему обавештења из става 1. овог члана, надлежни орган одбацује захтев у складу са чланом 5. став 3. ове уредбе, уз свеобухватно образложење на који начин треба допунити идејно решење.

Чланом 8. став 2. прописано је да ће надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацивати закључком ако локацијске услове не може да изда и због недостатака у садржини идејног решења достављеног уз тај захтев, уз навођење свих недостатака.

Чланом 5. став 3. Уредбе о локацијским условима прописано је да ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, прописани ставом 2. наведеног члана, надлежни орган захтев одбацује закључком.

На основу овако утврђеног чињеничног стања стекли су се услови за примену цитираних прописа, те је одлучено као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева у року од десет дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.

Ако подносилац захтева у року од десет дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа не отклони недостатке који су наведени у закључку о одбацивању, орган који води поступак доноси закључак којим се захтев одбацује као непотпун.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде.

Поука о правном средству: Против овог закључка може се изјавити приговор Влади Републике Србије у року од три дана од дана достављања, а преко овог министарства.



ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Александра ДАМЊАНОВИЋ,
дипл. правник

Доставити

1. Спасовић Слобо
Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 108/4
2. Архиви